

ایمنی آسانسور

نام شرکت:

ردیف	پرسش	بله	نه	مشاهدات و شواهد عینی
1	آیا در های کابین آسانسور ، جز در موارد استفاده از آن قفل هستند؟			
2	آیا در موقع باز بودن در کابین بی حرکت می ماند؟			
3	آیا اتاقک آسانسور از همه طرف غیر از دهانه ورود و خروج جهت بارگیری بسته است؟			
4	آیا سرعت آسانسور از 1/5 متر در ثانیه تجاوز نمی کند؟			
5	آیا کابل های آسانسور مورد بازرسی قرار می گیرند؟			
6	آیا آسانسور دارای سیم اتصال به زمین است؟			
7	آیا ورودی آسانسورها دارای روشنائی کافی است؟			
8	آیا از علائم هشدار دهنده در ورودی آسانسور استفاده شده است؟			
9	آیا کلیه قسمت های آسانسور توسط موسسات صلاحیت دار هر سه ماه یکبار بازرسی می شود؟			
10	آیا از آسانسور برابر برای حمل افراد استفاده می شود؟			
11	آیا اتاقک آسانسور دارای وسیله خبر کننده است؟			
12	آیا سقف اتاقک آسانسورهای کاملا بسته مجهز به دریچه خروجی امدادی می باشد؟			
13	آیا اتاقک آسانسورهایی که برای حمل افراد به کار می روند (سرعتشان بیش از 45 متر در دقیقه است)مجهز به فرمان برقی می باشند؟			
14	آیا آسانسورهایی که در ارتفاع بیش از 10 متر کار می کنند مجهز به دستگاه تنظیم سرعت هستند؟			
15	آیا حد متوسط سرعت آسانسورهای برقی بارکش بیشتر از 45 متر در دقیقه است ؟			
16	آیا آسانسورهای موتوری دارای کلیدهایی در بالاترین و پائین ترین نقاط قفسه آسانسور می باشند؟			
17	آیا در مورد آسانسورهای مخصوص حمل افراد و بارکش لااقل دو کابل برای وزنه های تعادل و دو کابل برای بالا بردن اتاقک در نظر گرفته شده است؟			

نام و امضای مسئول مربوطه

نام و امضای کارشناس بهداشت حرفه ای

محل نگهداری : واحد ایمنی و بهداشت کار

هادی اصغری

تاریخ بازدید:

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.