

ایمنی انبار

نام شرکت:

ردیف	پرسش	بله	نه	مشاهدات و شواهد عینی
1	آیا از ورود افراد متفرقه به انبار جلوگیری می شود؟			
2	آیا علائم هشدار دهنده مانند (سیگار کشیدن ممنوع) وجود دارد؟			
3	آیا تهویه در انبار به خوبی صورت می گیرد؟			
4	آیا در انبار کردن مواد از پالت استفاده میشود؟			
5	آیا راه های عبور به وضوح علامت گذاری و قابل دسترسی هستند؟			
6	آیا موارد ریخته شده سریعاً جمع می شوند؟			
7	آیا کالاهای انبار شده در فاصله ایمنی از وسایل برقی قرار دارند؟			
8	آیا تعداد خاموش کننده های دستی در انبار کافی است؟			
9	آیا نوع خاموش کننده های دستی مناسب می باشد؟			
10	آیا در انبار از فایرباکس ها استفاده می شود؟			
11	آیا مواد کد بندی شده اند؟			
12	آیا مواد اشتعال زا و خطرناک از یکدیگر و دیگر مواد جدا شده و با علامت مخصوص مشخص شده اند؟			
13	آیا از سیستم های خودکار اعلام و اطفاء حریق استفاده شده است؟			
14	آیا مایعات قابل اشتعال در ظروف سربسته نگهداری می شوند؟			
15	آیا انبار از نقطه نظر ساختمان در مقابل حریق مقاومت دارد؟			
16	آیا نگهداری و ذخیره مقادیر زیاد مایعات قابل اشتعال فقط در مخازن مجزا می باشد؟			
17	آیا در انبار مایعات قابل اشتعال و انفجار از چراغ هایی با حباب ضد شعله ضد جرقه استفاده می شود؟			
18	آیا کلیدها- فیوزها و سایر ادوات و وسایل الکترونیکی در اینگونه انبارها از نوع ضد شعله انتخاب شده است؟			
19	آیا کالاها به صورت توده های جدا از یکدیگر چیده شده اند که در موقع آتش سوزی قابل مهار کردن باشد؟			
20	آیا اجناس که به فرم کارتن یا مکعب می باشند به فرم آجری چیده شده اند که نریزند؟			
21	آیا ارتفاع کالاها در انبار زیاد است؟			
22	آیا کف انبار تمیز و خشک است؟			
23	آیا انبار نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار عاری از کاغذ و وسایلی که زود آتش می گیرند، می باشد؟			
24	آیا در انبار بخصوص زیر پالت ها و قفسه ها سالی یکبار سم پاشی می شود؟			

نام و امضای مسئول مربوطه

نام و امضای کارشناس بهداشت حرفه ای
هادی اصغری

محل نگهداری : واحد ایمنی و بهداشت کار
تاریخ بازدید:

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.